

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭНЕРГОТРАНЗИТ"

Юр.адрес: 630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский, 78-192

Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, а/я 172

тел. (383) 361-52-18, e-mail: info@entransit.ru, ИНН 5404079654, КПП 540401001,

р/с 40702810830400000407 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Исх. №131 от «06» июля 2022 г.
На исх. №б/н от 05.06.2022 г.

Председателю правления
ТСЖ «СУХАРНАЯ 101»

Е.Ю. Жильцовой

О нарушении электроснабжения

Уважаемая Елена Юрьевна!

На Ваш запрос сообщаю следующее.

Электроснабжение жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Сухарная, 101 осуществляется от двухтрансформаторной подстанции ТП-3406 по I, II категории электроснабжения. Схема электроснабжения следующая ПС «Правобережная» (АО «Электромагистраль») ф.10-970, ф.10-994 / РП-610 (филиал НГЭС АО «РЭС») яч.5, яч.12 / ТП-3406 (ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ»).

06.06.2022 г. - аварийного отключения в сетях ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ» не зафиксировано.

23.06.2022 г. - отключение электроснабжения жилого дома по одному из вводов произошло по причине погашения II С.Ш. 10 кВ РП-610 и не срабатывании АВР. Электроснабжение ТП-3406 осуществлялось по одной секции шин 10 кВ.

26.06.2022 г. - отключение электроснабжения жилого дома произошло по причине полного погашения ТП-3406 вследствие полного аварийного погашения РП-610 и ПС «Правобережная».

29.06.2022 г. - аварийного отключения в сетях ООО «ЭНЕРГОТРАНЗИТ» не зафиксировано.

Согласно п.3.4.2 ГОСТ 32144-2013. «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» допускаются кратковременные провалы напряжения в электросети в течение 1 минуты.

Обращаем Ваше внимание, что согласно ПУЭ п.1.2.19 для электроприёмников I-й категории в ВРУ жилого дома должен быть предусмотрен автоматический ввод резерва (АВР), а для электроприёмников II-й категории допустим перерыв электроснабжения согласно ПУЭ п. 1.2.20 на время, необходимое для включения резервного питания действиями собственного дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Генеральный директор



П.А. Зубакин